

Leitfaden Standardinsatz TLF (Brand, Brandmeldeanlage, Sprinkler, Gasmeldenanlage)

Wer	Standard-Ausrüstung (automatische Ausrüstung)	Aufgaben / Einsatzvarianten			
		Brandeinsatz mit Schnellangriff oder Druckleitung direkt ab TLF	Brandeinsatz mit Transportleitung und Druckleitung ab Teilstück	Rettungseinsatz mit Leiter	Gefahrenmeldeanlage = GMA (BMA / Sprinkler / Gasmeldeanlage)
VB	Of / Uof 1 Atemschutzgerät 1 Handlampe 1 FW-Funk (FW-Kanal 6) 1 Wärmebildkamera 1 Mehrgasmessgerät (GMA* / Auf Befehl)	- Führung vom durch Einsatzleiter zugewiesenen Verantwortungsbereich. In der Regel VB Front / im Haus.	- Führung vom durch Einsatzleiter zugewiesenen Verantwortungsbereich. In der Regel VB Front / im Haus.	- Führung vom durch Einsatzleiter zugewiesenen Verantwortungsbereich. In der Regel VB Front / im Haus.	- Erkundung - Führung vom durch Einsatzleiter zugewiesenen Verantwortungsbereich. In der Regel VB Front / im Haus.
Trupp 1	Truppführer 1 Atemschutzgerät 1 Handlampe 1 FW-Funk (FW-Kanal 6) 1 Wärmebildkamera 1 Rauchverschluss? (Auf Befehl / Brand MFH)	- Löschangriff / Rettungen mit Schnellangriff oder Druckleitung direkt ab TLF - Einbau Rauchverschluss	- Erstellung Transportleitung und Löschangriff / Rettungen mit Druckleitung ab Teilstück - Einbau Rauchverschluss	- Leiter stellen und Rettung ausführen	- Gemäss Auftrag, je nach Ereignis
	Rohrführer 1 Atemschutzgerät 1 Handlampe 1 Fluchtgerät (Auf Befehl)				
Trupp 2	AdF 1 1 Atemschutzgerät 1 Handlampe 1 FW-Funk (FW-Kanal 6) 1 Faltsignal mit Blitzleuchte	- Fahrzeugabsicherung vorne mit Faltsignal und Blitzleuchte - Lüfter stellen	- Fahrzeugabsicherung vorne mit Faltsignal und Blitzleuchte - Lüfter stellen - Hydrantier am Teilstück	- Fahrzeugabsicherung vorne mit Faltsignal und Blitzleuchte - Leiter stellen und Rettung ausführen	- Fahrzeugabsicherung vorne mit Faltsignal und Blitzleuchte - (Besetzung Sprinklerzentrale)
	AdF 2 1 Atemschutzgerät 1 Handlampe 1 FW-Funk (FW-Kanal 6) 1 Faltsignal mit Blitzleuchte	- Fahrzeugabsicherung hinten mit Faltsignal und Blitzleuchte - Zubringerleitung erstellen	- Fahrzeugabsicherung hinten mit Faltsignal und Blitzleuchte - Zubringerleitung erstellen	- Fahrzeugabsicherung hinten mit Faltsignal und Blitzleuchte - Leiter stellen und Rettung ausführen	- Fahrzeugabsicherung hinten mit Faltsignal und Blitzleuchte - (Besetzung Sprinklerzentrale)
Maschinist	1 FW-Funk (FW-Kanal 6) 1 Funktionsweste Maschinist	- Maschinistendienst - Truppüberwachung - Herausgabe Lüfter - Mithilfe erstellen Zubringerleitung - Automatische TLF-Absicherung mit Leitkegeln	- Maschinistendienst - Truppüberwachung - Herausgabe Lüfter - Mithilfe erstellen Zubringerleitung - Automatische TLF-Absicherung mit Leitkegeln	- Maschinistendienst - Unterstützung bei Leiterentnahme - Truppüberwachung - Automatische TLF-Absicherung mit Leitkegeln	- Maschinistendienst - Truppüberwachung - Automatische TLF-Absicherung mit Leitkegeln
Allgemeine Informationen:		Abfahrt TLF	Fahrer / Einsatzleiter / Verantwortungsbereich / Trupp 1 / Trupp 2		
		Sitzordnung	Fahrer: Einsatzleiter: Verantwortungsbereich Trupp 1: Trupp 2:	Fahrsitzplatz Beifahrsitzplatz Fahrtrichtung vorwärts / rechts Fahrtrichtung vorwärts Fahrtrichtung rückwärts	
		Ankunft Einsatzort	- Einsatzleiter und Verantwortungsbereich: Überblick verschaffen - Fahrer und Mannschaft verlassen Kabine erst auf Befehl Einsatzleiter oder Verantwortungsbereich - TLF einweisen durch EL oder VB - Trupp 1: Befehlausgabe hinter TLF - Trupp 2: Automatische TLF-Absicherung und holt anschliessend Folgeauftrag beim Einsatzleiter		
		Lüfter	Lüfter wird vor Zuluftöffnung gestellt und im Standgas laufen gelassen.		